

სს „ენერჯო პრო ჯორჯიას“ პასუხები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის 9 თებერვლის N 21/792 წერილში მოცემულ შენიშვნებზე

#	შენიშვნა	რეაგირება
1	<p>სკრინინგის განცხადებაში მოცემული უნდა იქნეს ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის საკითხები, რომელიც ტექნიკურ ნაწილთან ერთად უნდა მოიცავდეს ბიომრავალფეროვნების ცალკეულ კომპონენტებზე (განსაკუთრებით ორნითოფაუნაზე), ფრინველების სიკვდილიანობაზე (მაგალითად როგორცაა ელექტროსადენებთან შეჯახებით სიკვდილიანობა) დაკვირვების საკითხებს, ვადების, ადგილების, ხანგრძლივობის და სხვა პარამეტრების მითითებით. ასევე მოცემული უნდა იყოს დაგეგმილი ღონისძიებების ეფექტიანობაზე დაკვირვების საკითხები</p>	<p>აღნიშნული შენიშვნის შესაბამისად ჩასწორდა სკრინინგის ანგარიში.</p> <p>იხ. გვ. 34 (ქვეთავი 6.6. შემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე)</p>
2	<p>წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, საკვლევ ტერიტორიაზე ჩატარებულია მოცულობითი დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები (ბურღვითი სამუშაოები, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა), თუმცა წარმოდგენილ დოკუმენტაციას არ ახლავს აღნიშნული კვლევის შედეგები</p>	<p>იხ. დანართი - გეოლოგიური კვლევის ანგარიში, ქანების ფიზიკურ მექანიკური თვისებები(ლაბორატორია) - გვ. 27,28 ჭაბუდილის ჭრილები - გვ. 29-40;</p>
3	<p>სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი N2; N5 და N11 საყრდენების განთავსების GPS კოორდინატები არ ემთხვევა სკრინინგის განცხადებას თანდართულ Shp ფაილებს, რაც საჭიროებს დაზუსტებას</p>	